

法務部矯正署明德外役監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：109 年 7 月 14 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	宿舍區	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 消防法第 6 條及第 9 條。</li> <li>2. 電業法第 60 條。</li> <li>3. 各類場所消防安全設備設置標準。</li> <li>4. 消防安全設備檢修及申報辦法。</li> <li>5. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。</li> <li>6. 機電設備維護契約。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 109 年 6 月 20 日。</li> </ol>
2	舍房區	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 消防法第 6 條及第 9 條。</li> <li>2. 各類場所消防安全設備設置標準。</li> <li>3. 消防安全設備檢修及申報辦法。</li> <li>4. 建築物實施耐震能力評估及補強方案</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 109 年 6 月 20 日。</li> <li>2. 委託由毅城營造有限公司之協力廠商智博企業有限公司量測，傾斜儀監測期共五年至 110 年底，每六個月一份監測報告。</li> </ol>
3	行政區	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 消防法第 6 條及第 9 條。</li> <li>2. 電業法第 60 條。</li> <li>3. 各類場所消防安全設備設置標準。</li> <li>4. 消防安全設備檢修及申報辦法。</li> <li>5. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。</li> <li>6. 機電設備維護契約。</li> <li>7. 法務部及所屬機關資訊資產管理規範</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 109 年 6 月 20 日。</li> <li>2. 專任電器技術人員及用電設備檢驗維護業管理規則第九條規定，委託台南工程股份有限公司管理。目前辦理情形為每月保養一次，每六月定期檢驗高低壓電氣設備且製作檢驗報告書，每年應至少停電檢驗一次。最近 1 次檢驗於 109 年 3 月 24 日辦理。</li> <li>3. 委託明聖科技企業維護資訊設備。目前辦理情形為每月提供 3.5 日維護，所有連線個人電腦之作業系統漏洞掃描及修補等每季至少一次。</li> </ol>

法務部矯正署明德外役監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：109 年 7 月 14 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
4	明德堂	1. 消防法第 6 條及第 9 條。 2. 各類場所消防安全設備設置標準。 3. 消防安全設備檢修及申報辦法。	1. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 109 年 6 月 20 日。
5	接見室	1. 消防法第 6 條及第 9 條。 2. 各類場所消防安全設備設置標準。 3. 消防安全設備檢修及申報辦法。 4. 建築物實施耐震能力評估及補強方案	1. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 109 年 6 月 20 日。 2. 由毅城營造有限公司於 105 年 12 月 22 日耐震工程竣工。