

113 年度（法務部矯正署明德外役監獄）建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安 全檢查	昇降（電 梯）設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	（污水處 理場（含 設備）	機關內通 行道路	擋土牆（含 地錨）	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
行政區 辦理情形	✓	/	✓	✓	✓	/	/	/	✓	/	✓	✓	
備註：已完成 ✓、辦理中 △（應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期）、未完成 X（已逾法令或保養手冊規定日期）、無涉及 /													

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物名 稱	建築物地址	依法應申報 頻率	專業檢查機構	查核機構 （主管建築機構）	年度	有效期限	備註
1	法務部矯正署 明德監獄	台南市山上區明德山莊 1 號	每 2 年 1 次	聯亞建築物公共 安全檢查有限公 司	台南市政府	113 年	114 年 1 月 1 日 至 116 年 1 月 1 日	

2								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

備註:請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」,檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表,倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表二

升降設備安全檢查申報及保養辦理情形表															
項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	實際保養日期						備註
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	
/	/	/	/	/	/	/	/	/							

備註:請確實依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」辦理,並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表,倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表

項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部矯正署明德監獄	台南市山上區明德山莊1號	(76)使字第003093號	1F~2F	1年1次	113	陳大任消防設備士	消士證字第2399號	符合	2023/5/17	114年5月前	

備註:請確實依「消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表

項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗	專任電氣技術	依規定每6個月應辦	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管	預定下次檢測	自行委外辦理維護	備註
----	--------	------	----	--------	--------	-----------	------	------	------------	--------	----------	----

				維護業 名稱	人員執 照號碼	理之檢驗 日期(最近 1 次實際 辦理檢驗 日期)			機關備查日 期	月份	保養頻率	
1	法務部 矯正署 明德監 獄	台南市山上 區明德山莊 1 號	00628596115	台南工 程股份 有限公 司	南市府 電技中 字第 DB50004 6-2 號	114 年 3 月 18 日	非停電 檢 驗	合格	■ 已完成	113 年 9 月	每年 2 次	
2												

備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。

填表人:



單位主管:

